

Willem-Simon van de Graaf

Van: Kenemans, Mariëlle [marielle.kenemans@leeuwarden.nl]
Verzonden: donderdag 26 mei 2016 9:33
Aan: Willem-Simon van de Graaf
CC: Cuno Koopstra
Onderwerp: FW: NAP onderzijde bouwput?

Willem Simon,

Heb voor je nagevraagd wat de NAP onderkant bouwput is: dat is dus **220cm minus NAP**. Zie ook de toelichting in de mail hieronder!

Met vriendelijke groet,

Mariëlle Kenemans
Sr. Cultuurhistorisch
beleidsadviseur (Archeologie)
Sector Bouwen, Wonen & Milieu
Telefoon
(058) 750 5541
mkenemans@leeuwarden.nl
Ma. t/m do. aanwezig

Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon 14058
[@Gemeente_Lwd](http://www.leeuwarden.nl)



Van: Jakomien Schouten - Noordman [<mailto:Jakomien.Schouten@crv4all.com>]
Verzonden: donderdag 26 mei 2016 9:22
Aan: Kenemans, Mariëlle
Onderwerp: Fwd: NAP onderzijde bouwput?

Hoi marielle

Hierbij de gevraagde info.

Mvgr
Jakomien

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "Brand, H." <h.brand@dlvadvies.nl>
Datum: 26 mei 2016 08:42:17 CEST
Aan: Jakomien Schouten - Noordman <Jakomien.Schouten@crv4all.com>
Onderwerp: Antw.: NAP onderzijde bouwput?

Goedemorgen Jakomien,

De diepte van de bouwput is op 220 cm - NAP, de kruin van de weg tpv bestaande inrit (daar zit een spijker in de weg) zit op 124 cm + Nap, het peil (bovenzijde roostervloeren) wordt 70 cm + NAP is

bovenkant bouwplanken, daar wordt 290 cm onder gegraven voor de aanleg van de keldervloer + 50 cm zand.(grondverbetering)

Met vriendelijke groet,

Hilco Brand
Projectleider Bouw



President Kennedylaan 35a
8442 JH Heerenveen

Postbus 354
8440 AJ Heerenveen

T 0513 65 35 96
F 0513 65 31 85

info@dlvadvis.nl
www.dlvadvies.nl